

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67  
Телефон (812) 579-02-35, тел/факс (812) 271-24-28, эл.почта: lengil@lenreg.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 62-СВ

г. Санкт-Петербург  
(место составления)

«08» февраля 2017 года

Выдано Закрытому акционерному обществу «ТВЭЛОблСервис»  
(наименование юридического лица, государственного органа, органа МСУ, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя)

ИНН 4712124853  
(для юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Проживающего по адресу :  
(адрес регистрации и фактического места жительства гражданина)

Расположенного по адресу 188731, Приозерский район, п. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11 (почтовый)  
(почтовый индекс, область, город, улица, дом)  
188765, Приозерский район, п. Мельниково, д. 9 (юридический)

Адрес объекта инспектирования п. Мельниково, Приозерский район, ул. Калинина, д. 8,  
(город, район, улица, дом)

Инспекционное обследование проведено по обращению Прошина А. В. от 20.01.2017 № П-2453/16  
и Зиминой Д. А. от 20.01.2017 № 08-391/17-0-0  
(указать причину)

№ п/п	Установленные факты нарушений лицензионных требований (с указанием реквизитов и номера статьи (пункта) конкретного нормативного документа)	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Срок исполнения
1	2	3	4
1	Повреждение несущей конструкции балконов кв. №№ 4, 42, 45, 49 и 58, что является нарушением пункта 4.2.4.2 Правил и Норм ТЭ жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170) (далее – Правил).	1. Закрывать и опломбировать выходы на балкон кв. №№ 42, 45, 49 и 58 и нижерасположенных квартир 2. Принять меры по восстановлению балконов кв. №№ 4, 42, 45, 49 и 58	10.02.2017 30.08.2017
2	Локальные повреждения стыков стеновых панелей, нарушение пункта 4.2.1.7 Правил.	Устранить локальное повреждение стыков стеновых панелей	30.08.2017
3	Отклонение от горизонтали более чем на 4мм лестничного марша между входным тамбуром и 1-ым этажом в 4-ом подъезде, нарушение пункта 4.8.13 Правил.	Обеспечить горизонтальное состояние лестничного марша	30.08.2017
4	Подвальное помещение захламлено строительным мусором, нарушение пункта 4.1.15 Правил.	Очистить подвальное помещение от строительного мусора	30.08.2017

5	На трубопроводе системы отопления расположенной в не отапливаемом подвальном помещении, повреждена (отсутствует) тепловая изоляция, нарушение пункта 5.2.22 Правил.	Обеспечить исправное состояние тепловой изоляции на трубопроводе системы отопления в подвальном помещении	30.08.2017
6	В подвальном помещении ржавые металлические конструкции, на которые опирается лестничный марш, нарушение пунктов 4.10.1-4.10.1.4 Правил.	Выполнить антикоррозийную обработку металлических конструкций	30.08.2017
7	В подвальном помещении повреждены кирпичные конструкции опор лестничного марша, отсутствует опора лестничного марша, нет опирания элемента лестницы-лестничного марша, нарушение пунктов 4.2.1.3 и 4.813 Правил.	В подвальном помещении восстановить опоры лестничных маршей	10.02.2017 <i>илл</i>

**Об исполнении предписания и затраченных средствах сообщить в Комитет**

Примечания: 1. Пустые строки - прочеркнуть.

2. При продолжении таблицы – указать на \_\_\_ листа

Участники инспекционного обследования:

Самойлова Наталья Николаевна – генеральный директор  
ЗАО «ТВЭЛОблСервис»  
(Ф.И.О., должность, организация)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность, организация)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Замечания к предписанию, заявления: \_\_\_\_\_  
(содержание замечаний, либо указание на их отсутствие)

Запись об отказе в получении предписания: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Государственный  
жилищный инспектор**



Николаев Ю. М.  
(Ф.И.О.)

Копия настоящего предписания вручена (получена) «08» \_\_\_\_\_ 2017 г.

Самойлова Наталья Николаевна – генеральный директор  
ЗАО «ТВЭЛОблСервис»  
(Ф.И.О., должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(номер, дата уведомления о вручении почтового отправления)