

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67  
Телефон (812) 579-02-35, тел/факс (812) 271-24-28, эл.почта: lengil@lenreg.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 16-СВ

п. Коммунары, Приозерский район  
(место составления)

«21» января 2016 года

Выдано Закрытому акционерному обществу «ТВЭЛОблСервис»  
(наименование юридического лица, государственного органа, органа МСУ, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя)

ИНН 4712124853  
(для юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Проживающего по адресу :  
(адрес регистрации и фактического места жительства гражданина)

Расположенного по адресу 188731, Приозерский район, п. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11 (почтовый)  
(почтовый индекс, область, город, улица, дом)  
188765, Приозерский район, п. Мельниково, д. 9 (юридический)

Адрес объекта инспектирования п. Коммунары, Приозерский район, ул. Центральная, д. 2, ул. Садовая, д. 11  
(город, район, улица, дом)

Инспекционное обследование проведено по обращению Горягиной А. Г. от 12.01.2016 № Г-181/16-1-0 и Шадиевой Л. С. от 19.01.2016 № 08-352/16-0-0  
(указать причину)

№ п/п	Установленные факты нарушений лицензионных требований (с указанием реквизитов и номера статьи (пункта) конкретного нормативного документа)	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Срок исполнения
1	2	3	4
ул. Центральная, д. 2			
1	температура в ванной комнате квартиры № 21 составила +18,6 °С, что является нарушением пункта 15 раздела 6 приложения 1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354). В соответствии с ГОСТом Р 51617-2000 (жилищно-коммунальные услуги) обще технические условия приняты и введены в действие по Постановлению Госстандарта по России от 19.06.2000г. №158 СТ таб. 3- показатели микроклимата в помещении не ниже +25 °С.	Провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома по вопросу реконструкции системы отопления ванной комнаты	21.03.2016

ул. Садовая, д. 11

2	температура воздуха в комнатах квартиры № 36 составила + 15,0 °С (угловая комната), в угловых комнатах квартиры № 1 составила +16,0 °С и +14,2 °С, что является нарушением пункта 15 раздела 6 приложения 1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354). Температура воздуха в жилых помещениях не ниже +18 °С, в угловых комнатах - +20 °С.	Обеспечить нормативную температуру воздуха в жилых помещениях	25.01.2016
---	--	---	------------

Об исполнении предписания и затраченных средствах сообщить в Комитет

Примечания: 1. Пустые строки - прочеркнуть.

2. При продолжении таблицы – указать на \_\_\_ листа

Участники инспекционного обследования:

Самойлова Наталья Николаевна – генеральный директор

ЗАО «ТВЭЛОблСервис»

(Ф.И.О., должность, организация)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность, организация)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Замечания к предписанию, заявления: \_\_\_\_\_

(содержание замечаний, либо указание на их отсутствие)


Запись об отказе в получении предписания: \_\_\_\_\_

Государственный  
жилищный инспектор

(подпись)




Николаев Ю. М.  
(Ф.И.О.)

Копия настоящего предписания вручена (получена) «21»  2016 г.

Самойлова Наталья Николаевна – генеральный директор

ЗАО «ТВЭЛОблСервис»

(Ф.И.О., должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(номер, дата уведомления о вручении почтового отправления)